



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

SUOJAUSTASO:
- MUUTOKSENALAISELLA OSALLA (MOD. 7-14) SUOJAUSTASO 2 (AUTOMAATTINEN PALOTIMOITIN)
- RAKENNUKSEN MUUT OSAT (MOD. 0-7) SUOJAUSTASO 1

SAVUNPOISTO:
- TUOTANTO- JA VARASTOTILOISTA KATTOLUUKKUJEN KAUTTA
- TOIMISTO-OSASSA (MOD. 12-14/A-B) ULKOSEINIEN IKKUNOIDEN KAUTTA

SAVUNPOISTOLUUKKUJEN MERKINNÄT:
- SPa = LAUKAISU PALOILMOITINKESKUKSEN KOHDALTA (MOD. 12/B)
- SPm = KÄSINLAUKAISU KATOLTA

PANDAN TILAT:

VARASTO	2548
LASTAUSTILA	670
TOIMISTO	31
YHTEENSÄ	3249

RAKENNUSVALVONTA
08.08.2006

MUUTOS HYVÄKSYTTY
09. 08. 2006
Jyväskylän kaupunki
Yhdyskuntatoimi
Rakennusvalvontaosasto
Lupapyn 06-292

MIKROFILMATTU

	RAKENNUSLUPAPIIRUSTUS		01.08.2006
E	Muutettu mod. 6/7 liuku/rullaoven paikka		01.08.2006
D	Muutettu mod. F/7-8 seinäaukkojen paikat kantavien rakenteiden mukaan		19.05.2006
C	Muutettu toimisto-osassa mod. A-B/12-13 k=konehuone, sk, kk		16.05.2006
	RAKENNUSLUPAPIIRUSTUS		08.05.2006
B	Tarkennettu		08.05.2006
A	Tarkennettu		26.04.2006
TUNNUS	MUUTOKSEN LAATU	MUUTTAJA	PÄIVÄYS

KAUPUNGINOSA,-,-,YLÄ 19	KORTTELI/TILA 2	TONTTI/RNO 15	VIRANOMAISTEN MERKINTÄJÄ VARTEN 06-292
RAKENNUSTOIMENPIDE: MUUTOS			PIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS — JUOKS. NO: -
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: KIINTEISTÖ OY JYVÄSKYLÄN SULUNTIE 1, LAUKAANTIE 10, 40320 JYVÄSKYLÄ			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS — MITTAKAAVA: 1:200
ARKKITEHTITOIMISTO MATTI ONKALO OY, TUURNAKATU 25 B 40100 JYVÄSKYLÄ PUH. (014) 353 500, 050 375 5619, FAX3 (014) 353 655 SÄHKÖPOSTI matti.onkalo@mattionkalo.fi			SUUNN.ALA: ARK — TYÖ NO: 90 — PIRL.NO: 102 — MUUTOS: E
PÄIVÄYS: 18.04.2006 — ALLEKIRJOITUS: Matti Onkalo			SUUNN. PIRT.: CAD DWG FILE: 90 102 Pohjapirustus.dwg — MUUTOSPVM: 01.08.2006